

# АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКРФ

Наименование вентилятора	Поправки $\Delta L_w$ для расчета уровня звуковой мощности (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ВКРФ z=6	+1	+7	+2	0	-7	-12	-12	-21
ВКРФ z=9	-9	-8	-3	-3	-4	-9	-14	-19